

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।

ईमेल—cfoddn.ukfs@gmail.com

पत्रांक: न-20/असुव्य (280)/2023

दिनांक: दिसम्बर 27, 2023

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
डी.पी.एस.जी. (DPSG)
चकराता रोड़ निकट फार्मासिटी, सेलाकुई
जनपद—देहरादून।

सन्दर्भ— शैक्षणिक भवन में अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।
आपके प्रार्थना पत्र यूआईडी नं०-34325837 दिनांक 12.12.2023 के द्वारा डी.पी.एस.जी. (DPSG), चकराता रोड़ निकट फार्मासिटी, सेलाकुई, जनपद देहरादून की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई द्वारा किया गया। प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई की निरीक्षण आख्या दिनांक 23.12.2023 के अनुसार स्थापित अग्निशमन यंत्र कार्यशील दशा में है। उपकरणों का निर्धारित परीक्षण शुल्क राजकोष में जमा करा दिया गया है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। शैक्षणिक भवन के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः डी.पी.एस.जी. (DPSG), चकराता रोड़ निकट फार्मासिटी, सेलाकुई, जनपद देहरादून को शैक्षणिक भवन में अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 27 दिसम्बर 2023 से 26 दिसम्बर 2026 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा—

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैट बैंक तथा सीढ़ियों सदैव अवरोध मुक्त रखी जाए।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3. सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन/प्रधानाचार्य की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन/प्रधानाचार्य को अग्नि रोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यंत्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैंक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानकों के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
6. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्नि दुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।
7. शैक्षणिक भवन में संचालित लैब (कैमैस्ट्री, कम्प्यूटर आदि) में सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।

(वी० बी० यादव)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

देहरादून।

Principal

DPSG DEHRADUN

Chakrata Road, Near Pharmacy
Selaqui, Dehradun-248011

Manager

DPSG DEHRADUN

Chakrata Road, Near Pharmacy
Selaqui, Dehradun-248011

अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निरीक्षण आख्या फायर स्टेशन

सलाही

जनपद देहरादून

1	यूआईडी नम्बर	34325237
2	पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले अधिकारी का नाम	श्री अरुण कुमार खत्री
3	पूर्व इकाई / संस्थान / भवन का नाम व पता	DPSG, CHAKRATA ROAD SELAQUI
4	इकाई / संस्थान / भवन स्थापना वर्ष	2008
5	अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार	Annual Clearance
6	आवेदन की तिथि	12-12-23
7	निरीक्षण तिथि	16-12-23
8	निरीक्षण आख्या भेजने की तिथि	23/12/23
9	स्वामी / प्रबंधक का नाम	Manjeet Singh
10	स्वामी / प्रबंधक का ईमेल आईडी	Admin.dhn@dpsgs.org
11	स्वामी / प्रबंधक का मोबाइल नम्बर	7668488563
12	प्लॉट एरिया वर्गमीटर में	775.14.00 Sqm
13	कवर्ड एरिया वर्गमीटर में	7365.15 sqm
14	भवन की श्रेणी	
15	भवन का सैटबैक	अग्र-12 पृष्ठ-06 साइड (1)-06 साइड (2)-06
16	ब्लॉक की संख्या	01
17	इकाई / संस्थान / भवन की ऊंचाई मीटर	12
18	इकाई / संस्थान / भवन में तलों की संख्या	04
19	प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया वर्ग मीटर में	04
20	प्रत्येक तल पर कक्षा की संख्या	05
21	बेसमेंट कवर्ड एरिया	Nil
22	इकाई / संस्थान / भवन तक पहुँच मार्ग की स्थिति	Yes
23	मुख्य मार्ग की चौड़ाई मीटर में	18m
24	प्रवेश द्वार की चौड़ाई	07m
25	आन्तरिक मार्ग की चौड़ाई मीटर में	05m
26	मुख्य मार्ग से भवन तक की दूरी मीटर में	1km
27	निकास हेतु जीनों की संख्या	03
28	जीनों की चौड़ाई मीटर में	1.5 m
29	कॉरीडोर की चौड़ाई मीटर में	03m
30	दरवाजों की संख्या	04
31	दरवाजों की चौड़ाई मीटर में	1.5m
32	रेम्प की चौड़ाई मीटर में	Nil
33	फायर एक्सटिंग्यूशर की संख्या व प्रकार	
34	होजरील की कुल संख्या (प्रत्येक तल पर संख्या)	12
35	डाउनकमर	Yes
36	राइजिंगमन	
37	यार्ड हाइड्रैन्ट	12
38	संवेदनशील / भण्डारण स्थलों पर टिपिकल सिस्टम	Nil

Principals
DPSG DEHRADUN
Chakrata Road, Near Pharmacy
Selaqui, Dehradun-248011

DPSG DEHRADUN
Chakrata Road, Near Pharmacy
Selaqui, Dehradun-248011

39	मैनवली ऑपरेटेड फायर अलार्म	
40	ऑटोमैटिक ऑपरेटेड फायर अलार्म सिस्टम	Yes
41	भूमिगत पानी टैंक की क्षमता लीटरमें	Nil
42	टैरिस टैंक की क्षमता लीटरमें	Nil
43	मैनफायरपम्प की क्षमता व प्रवाह	150 लीटर/मिनि
44	ऑइलपम्प की क्षमता व प्रवाह	Nil
45	जॉकीपम्प की क्षमता व प्रवाह	Nil
46	टैरिसफायरपम्प की क्षमता व प्रवाह	05 HP
47	पम्पस्वचालित है या मैनूअल	7.5 HP
48	वाटर टैंक भरने हेतु स्थापित पम्प की कैटेगरी/ पम्प की क्षमता व प्रवाह	मैनूअल 03 HP
49	ड्रॉरिंग की परिधि	
50	थेकालिफिक विद्युतव्यवस्था	3 inch
51	अग्निशमन हेतु प्रशिक्षितकर्मियों की संख्या	Yes
52	इकाई में उत्पादन	02
53	हैजार्ड की श्रेणी	Category
54	यदि संस्थान में ज्वलनशील / खतरनाकर सयनों का भण्डारण किया जाता है तो विवरण व सुरक्षा प्राविधान	Nil
55	भवन का मानचित्र कम्पाउण्डिंग / ओटीएस में संयोजित है या नहीं।	Yes

नहोदय,

वर्तमान में **सुरक्षित** भवन में अग्निशमन व्यवस्था कार्यशील दशा में है अतः रिपोर्ट संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

25/12/23
प्रमुख अग्निशमन अधिकारी
देहरादून



Principal
DPSG DEHRADUN
Chakrata Road, Near Pharmacy
Selaqui, Dehradun-248011

Manager

DPSG DEHRADUN
Chakrata Road, Near Pharmacy
Selaqui, Dehradun-248011